

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT												
NBR 6484/01												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES					SONDAGEM À PERCUSSÃO			SP 1				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRAS					INÍCIO: 10/07/2021			TÉRMINO: 10/07/2021				
LOCAL: BOM JARDIM - NOBRES					COTA: 268,00			COORD. N: 8.391.149		E: 621.466		
GRÁFICO SPT		PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLOGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:		NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
				SPT					Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m			
				INI.	FIN.				DESCRIÇÃO DO MATERIAL			
		1.00	- - -	-	-		00		AREIA SILTO-ARGILOSA, FRIÁVEL, FOFA, COR AMARELADA		TC	
		2.00	1/15 1/15 2/15	2	3		01					
		3.00	1/15 2/15 2/15	3	4		02					
		4.00	1/15 2/15 2/15	3	4		03					
		5.00	2/15 3/15 3/15	5	6		04					
		6.00	2/15 3/15 3/15	5	6		05					
		7.00	2/15 3/15 3/15	5	6		06					
		8.00	2/15 2/15 3/15	4	5		07					
		9.00	3/15 4/15 4/15	7	8		08					
		10.00	4/15 5/15 6/15	9	11		09					
	6/15 7/15 13/15	13	20				10,45	ARGILA ARENO-SILTOSA, POUCO PLÁSTICA, RIJA A DURA, COR ROSA AMARELADA	N.A. = NÃO FOI ENCONTRADO EM 10/07/2021			
11.00								POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 10,45m.				
12.00												
13.00												
14.00												
15.00												
16.00												
17.00												
18.00												
19.00												
20.00												
OBS.:												
<div>LEGENDAS: 30 cm INICIAIS - - - - - 30 cm FINAIS - - - - - TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO   </div> <div>DATA: TRABALHO Nº: FOLHA: ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: 1/100 JOAQUIM</div> <div>GEÓGOLO RICARDO CÔRTEZ</div>												